

DISTANCIAS DE INSTALACIÓN

Instalación con tubo no aislado con codo

-  Material inflamable
-  Muro cortafuegos, por ejemplo el muro cortafuegos Jøtul de 50 mm, de ladrillo de 110 mm u otro material con las características ignífugas y aislantes adecuadas
-  Chimenea

Todas las distancias están en mm.



Todas las distancias son distancias mínimas

* Válido para todas las instalaciones

Estas placas de la cubierta deben retirarse cuando se realice la instalación de material inflamable protegido por aislamiento

Plancha de suelo



Materiales inflamables



DISTANCIAS DE INSTALACIÓN

Instalación con tubo de humos vertical aislado

- estructura/cerco hasta el techo



La distancia al muro cortafuegos (ladrillo) depende del uso de un tubo de tiro aislado de aislamiento en toda su longitud hasta el encastre

-  Material inflamable
-  Muro cortafuegos, por ejemplo el muro cortafuegos Jøtul de 50 mm, de ladrillo de 110 mm u otro material con las características ignífugas y aislantes adecuadas


Todas las distancias están en mm

Todas las distancias son distancias mínimas


DISTANCIAS DE INSTALACIÓN

Instalación con tubo de humos vertical aislado


- estructura/cerco abierto



Cuando construya o monte una estructura/cerco con abertura en la parte superior, puede omitir los agujeros de convección. No obstante, deberá tener en cuenta no colocar ninguna placa superior sobre la estructura



-  Material inflamable
-  Muro cortafuegos, por ejemplo el muro cortafuegos Jøtul de 50 mm, de ladrillo de 110 mm u otro material con las características ignífugas y aislantes adecuadas



Todas las distancias están en mm

Todas las distancias son distancias mínimas